



- 3x16A+N+PE - GB01R211 "Spamei"
- 3x32A+N+PE - GB01R441 "Spamei"
- 3x63A+N+PE - nr 7535-6 "PCE"

W pomieszczeniach technicznych - jedno lub dwa gniazda 2P+Z typu 104hp-PCE montowane płt w puszcze 106-0

Obwody gniazda 1f wykonąć przewodem YDY2o 3x2,5mm²
 Przewody prowadzone w hali układać w korytkach metalowych
 montowanych do ścian. Pionowe zejścia do gniazda lub urządzeń wykonywać płt.

Układ sieci TN-C-S

		KAS Projekt	
43-216 Białobłota, ul. Górczyc 5/6, tel. 900 337 266 mgr inż. Andrzej Kasprzak		Projekt	
Nazwa robót: Obrabiarka, silnikownia - obwody gniazda 1f, obwody 3f		MZK Białobłota, ul. Długa 50	
Inwestor: MZK Białobłota		Projektant: Andrzej Kasprzak	
Nr rys.: E 09		Data: 12.2005	
Skala: A - 2		Data: 12.2005	
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim, wszelkie zmiany i reprodukcja wymaga zgody autora			