


## Układ sieci TN-C-S

Istniejącą bednarkę FeZn ułożoną w kanałach kablowych połączyć z zaciskiem PE rozdzielni przewodem LGYzto. Przed rozpoczęciem prac dokonać przeglądu stanu istniejącej bednarki i wykonać pomiarы ciągłości potwierdzone protokołom pomiarowym.



<b>KAS</b> <small>Pracownia KAS</small>		<small>Pracownia projektowa i inżynierska</small> <small>ul. Długa 50, 00-120</small>	
<small>mgr inż. Andrzej Kasprzak</small>		<small>NCK Bekko-Biala, ul. Długa 50</small>	
<small>Krzysztof Kasprzak</small>		<small>ul. Długa 50, 00-120</small>	
<small>Wzrost</small>	<small>Wzrost</small>	<small>Wzrost</small>	<small>Wzrost</small>
<small>E 00</small>	<small>A - 1</small>	<small>Wzrost</small>	<small>Wzrost</small>
<small>12.2005</small>		<small>12.2005</small>	