



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 2017-05-30

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Południe
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 6564
fax +48 22 352 6704

„KRIS” Doradztwo,
Projektowanie, Wykonawstwo
Elżbieta Stec-Chopiak
Ul. Ks. Londzina 26
43-516 Zabrzeg

Nasz znak: E/S/17/1101/PT
Wasz znak:

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: uzgodnienie trasy przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową,, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji budynku socjalnego w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2017-05-24 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Skrzyżowania z siecią Netii zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROTØ160. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powierzeniem
Przedstawiciel Netia S.A.
PAWEŁ TARASKA

PAWEŁ TARASKA
TEL-GIS
SERVICES S.C.