

Bielsko-Biała, 29 czerwca 2018r.

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń do dystrybucji oleju napędowego na stację paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający – stosownie do brzmienia art. 38 ust. 2 ustawy Pzp – udziela odpowiedzi:

Pytanie.

„W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę i montaż dystrybutorów uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności dot dostawy UPS-a (jest zapis APC 5 kVA oraz 1500 V).
Proszę o określenie wielkości ups-a?”.

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 2.2.3.:

- 1) w I Części SIWZ w następujący sposób:
„2.2.3. komputera, drukarki, monitora i UPS, klawiatury z myszą”,
- 2) w Projekcie umowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) w następujący sposób:
„2.2.3. komputera, drukarki, monitora i UPS, klawiatury z myszą”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia w Formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) w pkt 3.4. pn. „UPS” brzmienie ppkt 1. w następujący sposób: „min. 2000 VA.”

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert i wnoszenia wadium na **4 lipca 2018 r. na godz. 9³⁰**. Otwarcie ofert tego samego dnia **o godz. 10⁰⁰**.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Knapik