



Zasilanie  
230V, 50Hz  
regulatora

Sterowanie  
zaworu reg.  
Hala wysoka

Sterowanie  
zaworu reg.  
Pomieszczenia  
warsztatowe

Sterowanie  
zaworu reg.  
Pomieszczenia  
sanitarne

Sterowanie  
pompy  
R2/Y2

Sterowanie  
pompy  
R3/Y1

Hala wysoka  
PO1  
obiegowej

Sterowanie  
pompy  
R3/Y2

Sterowanie  
pompy  
R4/4

Pomieszczenia  
P02  
obiegowej

Sterowanie  
pompy  
R4/6

Sterowanie  
pompy  
R4/7

Sygnalizacja pracy  
PO1

Sygnalizacja pracy  
PO2

Sygnalizacja pracy  
PO3

Pomiar  
temperatury zasilania  
Hala wysoka

Pomiar  
temperatury zasilania  
warsztatowe

Pomiar  
temperatury zasilania  
sanitarne

Listwa X2

T	L	L	L	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
FS	R/31	PO1/4	PO2/4	PO3/4	R1/N	R2/N	R3/N	KP2/1	KO1/A2	KO2/A2	KO3/A2	HN1	HN2	HN3	

zaciski górne

Listwa X2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
R1/Y1	R1/Y2	R2/Y1	R2/Y2	R3/Y1	R3/Y2	R4/7	PO1/1	PO1/2	KO1/A1	PO2/1	PO2/2	KO2/A1	PO3/1	PO3/2	R/40

zaciski dolne

Listwa P

18	18	18	18
R/18	Tz1	Tz2	Tz3

zaciski górne

Listwa P

8	9	10
R/8	Tz1	Tz3

zaciski dolne