



- UWAGI:
- nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje
 - należy wykonać podsypkę piaskową o grubości nie mniejszej niż 20cm oraz obsypkę piaskową nie mniejszą niż 30cm.
 - należy zastosować rurę PCV-U SN8 ze ścianką litą (zgodną z normą PN-EN 1401:1999)
 - należy zastosować rurę PE100RC SDR11 firmy Kaczmarek, Rurgaz (zgodną z normą PN-EN 12201)

HAMSTER POLSKA		HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	
44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 23/25, TEL./FAX: 32 756 95 45		BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL	
Projektowanie, realizacja, nadzór i nadzór nadzoru			
Inwestor: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50,43-309 Bielsko-Biała			
Lokalizacja: ul. Tosińskiego w Bielsku-Białej			
Temat: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego		Projektant:	
Treść: Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanit.		Ipr. nr:	
Data: Maj 2017	Skadun: BW	Podpis:	
Format: rys 2	Skala: 1:100/1:500	Rys: P-01	Nr prof: 01-004

Wszystkie prawa zastrzeżone-All rights reserved