BIURO KIEROWNIKA
F= 22,64 m²|t= 20 °C|R= 1899W
V= 72,45 m³|Q= 434,69 m³/h | 18

KORYTARZ
F= 13,30 m²|t= 16 °C|R= 1398W
V= 95,58 m³|Q= 382,34 m³/h | 17

BIURO MISTRZÓW
F= 13,30 m²|t= 20 °C|R= 1070W
V= 132,70 m³|Q= 1061,63 m³/h | 16

WĘZEŁ CIEPLNY
F= 13,30 m²|t= 16 °C|R= -W
V= 42,56 m³|Q= 85,12 m³/h | 15

MYJNIA CZĘŚCI I ZESPOŁÓW
F= 40,81 m²|t= 16 °C|R= 3902W
V= 130,59 m³|Q= 783,55 m³/h | 14

WARSZTAT NAPR. CZĘŚCI I ZESPOŁÓW
F= 82,53 m²|t= 20 °C|R= 9293W
V= 246,10 m³|Q= 1584,00 m³/h | 13

WARSZTAT MECHANICZNO-ŚLUSARSKI
F= 98,38 m²|t= 20 °C|R= 7020W
V= 314,82 m³|Q= 1888,90 m³/h | 1

MAGAZYN PODRĘCZNY
F= 20,07 m²|t= 16°C|R=1386W
V= 64,58m³|Q= 385,74 m³/h | 19

POM. GOSPODARCZE MYJNI
F= 14,54 m²|t=20°C|R=1323W
V= 46,53m³|Q= 279,17 m³/h | 21

WC - DAMSKIE
F= 6,24 m²|t=20°C|R=629W
V= 199,7 m³|Q= 486,08 m³/h | 25

RECYCLING WODY
F= 16,76 m²|t=16°C|R=1457W
V= 53,63m³|Q= 321,69 m³/h | 27

RECYCLING WODY
F= 8,69 m²|t=16°C|R=771W
V= 27,81m³|Q= 166,85 m³/h | 28

WYTWORNICA AZOTU
F= 13,95 m²|t=16°C|R=2172W
V= 44,64m³|Q= 267,84 m³/h | 29

MYJKA OPON

WULKANIZATORNIA
F= 72,65 m²|t= 16 °C|R= 1398W
V= 232,48 m³|Q= 1309,88 m³/h | 30

SPRĘŻARKA

POMIESZCZENIE SPRĘŻARKU
F= 11,95 m²|t= 16°C|R= -W
V= 34,66m³|Q= 729,45m³/h | 22

KORYTARZ
F= 12,23 m²|t= 16°C|R= -W
V= 234,8 m³|Q= 356,34 m³/h | 24

WC - MĘSKI
F= 15,19 m²|t=20°C|R=1371W
V= 48,61m³|Q= 486,08m³/h | 26

KLATKA SCHODOWA
F= 8,06 m²|t=16°C|R= -W
V= 28,67m³|Q= 57,34 m³/h | 3

WARSZTAT NAPRAWY UKŁ. ZASILANIA
F= 41,94 m²|t= 20 °C|R= 2760W
V= 134,21 m³|Q= 805,25 m³/h | 2

MAGAZYN PODRĘCZNY
F= 8,06 m²|t=16°C|R= -W
V= 23,04m³|Q= 51,06 m³/h | 4

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
F= 7,2 m²|t= 8°C|R= 285W
V= 23,04m³|Q= 40,08 m³/h | 5

KORYTARZ
F= 10,9 m²|t=16°C|R=1563W
V= 34,88m³|Q= 49,76 m³/h | 6

WARSZTAT NAPRAWY UKŁADU POMP
F= 56,75 m²|t= 20 °C|R= 3170W
V= 181,60 m³|Q= 1089,60 m³/h | 7

WARSZTAT MECH. PRECYZYJNE
F= 27,84 m²|t=20°C|R=1557W
V= 89,09m³|Q= 534,53m³/h | 9

WARSZTAT ELEKTRYCZNY
F= 27,84 m²|t=20°C|R=1567W
V= 89,09m³|Q= 534,53m³/h | 8

WARSZTAT NAPRAWY AKUMULAT.
F= 28,20 m²|t=18°C|R=1452W
V= 90,24m³|Q= 541,44m³/h | 10

ŁADOWNIA AKUMULATORÓW
F= 18,68 m²|t= 8°C|R=1513W
V= 59,77m³|Q= 597,76m³/h | 11

GARAŻ NA WÓZEK WIDŁOWY
F= 10,16 m²|t= 8°C|R=750W
V= 32,51m³|Q= 195,07 m³/h | 12

BUDYNEK RZEMIOSŁ - RZUT PIĘTRA

KOMUNIKACJA
F= 21,80 m²|t=16°C|R=1990W
V= 69,76 m³|Q= 418,56 m³/h | 110

HALA NAPRAW
F= 1080 m²|t= 20 °C|R= 270kW
V= 314,82 m³|Q= 38880 m³/h | 31

KOMUNIKACJA
F= 43,38m²|t=16°C|R=3798W
V= 138,8 m³|Q= 832,90 m³/h | 111

SZATNIA
F= 15,30 m²|t=20°C|R=1357W
V= 48,96m³|Q= 293,76 m³/h | 101

JADALNIA
F= 41,66 m²|t=20°C|R=3798W
V= 133,3m³|Q= 1066,5 m³/h | 104

ŁAZNIA KOBIET
F= 11,98 m²|t=25°C|R=1085W
V= 36,32m³|Q= 217,92 m³/h | 103

KORYTARZ
F= 43,38m²|t=16°C|R=1800W
V= 138,8 m³|Q= 832,90 m³/h | 105

SZATNIA
F= 31,91 m²|t=25°C|R=2894W
V= 102,11m³|Q= 612,67 m³/h | 106

PRYSZNICE
F= 12,00 m²|t=25°C|R=2894W
V= 42,20m³|Q= 2006,0 m³/h | 107

UMYWALNIA
F= 12,00 m²|t=25°C|R=2894W
V= 42,20m³|Q= 2006,0 m³/h | 108

SZATNIA
F= 85,40m²|t=25°C|R=2894W
V= 273,3 m³|Q= 1639,7 m³/h | 109

jednostka proj.	EKOTOM — 43-360 Bystra ul. Uzdrowiskowa 7, tel/fax 033/8170-763, kom 0601-859-729
Inwestor:	MIEJSKI ZKŁAD KOMUNIKACYJNY ul. Długa 50, Bielsko-Biała
branża:	wod. - kan.
Zadanie:	Projekt techniczny instalacji na dużej hali napraw oraz w przyległych warsztatach na Stacji Obsługi: na terenie zajezdni MZK w Bielsku Białej
nr proj.:	P5007
data:	grudzień 2007
Nazwa rysunku:	RZUT INSTALACJI WENTYLACJI
skala:	1:100
projektował:	mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)
podpis	
RYS.	01